

## Bestyrelsesmøde i SSV d. 30-8-2023.

### Referat :

Afbud fra Sanne og Jacob.

1. godkendt og underskrevet.
2. der har hen over sommeren været problemer med trykluftsystemet på værket, så kompressoren har kørt alt for meget. Det er delvist afhjulpet, men ikke helt. Jes undersøger for yderligere utætheder. En enkelt gang var det galt med internetforbindelsen, men det er åbenbart gået i sig selv. Solcellerne har produceret meget mindre i juli og august. Der er taget analyser bl.a. den "store" på boring 3. Kender ikke resultatet endnu.
3. der har "kun" været et par mindre lækager hos et par forbrugere.
4. der rykkes nu 2. gang for betaling hos de forbrugere som mangler at betale augustopkrævningen. Antallet er nogenlunde som det plejer. Enkelte beløb må nok afskrives, men for nogen vil vi også skride til at afbryde vandforbindelsen, hvis betalingen fortsat udebliver. Vores økonomi ser fornuftig ud i forhold til forventet. Der har indtil nu ikke været større uforudsete udgifter. Der vil til næste møde blive udarbejdet et budgetforslag for 2024. På nuværende tidspunkt ser det ud til, at taksterne kan holdes uændrede til næste år.
5. der er netop tilsluttet 2 nye forbrugere til vores vandværk. På Emmerbøllevej 6 skal der udskiftes nogle gamle dårlige rør snarest.
6. vi har i sommer fået leveret 400 nye målere. Jan starter på monteringen af disse snarest og begynder i Dageløkkeområdet, hvor der jævnligt er problemer med utætheder. Når disse 400 er monteret mangler der 240-250, som også skal skiftes. Disse vil blive bestilt til levering næste sommer.
7. Kommunen (Sidsel) har meldt sin ankomst til det årlige tilsyn d. 14/9.
8. næste møde bliver onsdag d. 8. november kl. 18.30 på Vandværket.
9. ikke noget under evt.

Ref. : Jørgen